Organisme certificateur
Certification body

Certificat

Mortiers et produits connexes
Enduit de sol - Enduit de ragréage et de dressage fibré

weberniv dur

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification QB 11 Mortiers et Produits connexes en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ces référentiels.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

La société **Saint Gobain Weber France**
2/4 rue Marco Polo - ZAC des portes de Sucy FR - 94370 SUCY-EN-BRIE
Usine **FR - 38540 HEYRIEUX**

le droit d'usage de la marque QB Mortiers et Produits connexes pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.

69 S 73

Décision de reconduction n° 1149-69 S 73 du 29 mars 2021
Cette décision se substitue à la décision n° 1040-69 S 73 du 07 novembre 2017
Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet http://evaluation.cstb.fr pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

Selon la norme NF EN 13813 :
- Comportement à la flexion et à la compression

Autres caractéristiques :
- Comportement en vue du classement P (P3 ; P3R ; P4S ou P4SR) :
  > à la cohésion par traction directe sur supports à base de liants hydrauliques
  > au test d'étalement
  > au choc coupant
  > à l'abrasion Taber
  > à la flexion et à la compression
  > option R si recouvrement rapide

A ce Certificat QB est attachée la classification suivante :
P4S R

- Compatibilité de l'enduit avec les supports suivants :
  > Sol à base de liants hydrauliques
  > PRE : Plancher Rayonnant Electrique*
  > Chape à base de sulfate de calcium*
  > Support à base de bois ou panneaux dérivés*
  > Rénovation sur carrelage
  > Rénovation sur dalles plastiques semi-flexibles*
  > Chape asphalte sablée*

* supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S

Ce certificat comporte 1 page et 2 pages d'annexe.

Correspondant :
Courriel : mortiers@cstb.fr
Tél. : 01 61 44 81 38

Pour le CSTB
Pour le Président

Edwige PARISEL

CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT
84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – www.cstb.fr
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

cofrac
ACCREDITATION N° 5-0010 Scope available on / Portée disponible sur WWW.COFRAC.FR
CERTIFICATION DE PRODUITS ET SERVICES

Annexe du certificat **Décision n° 1149-69 S 73 du 29 mars 2021**

CONDITIONS D'EMPLOI DE L'ENDUIT DE RAGRÉAGE ET DE DRESSAGE FIBRÉ POUR INFORMATION

weberniv dur

- Taux de gâchage : de 21 à 23 % d'eau (soit 5,25 à 5,75 l d'eau par sac de 25 kg).
- Temps de repos : 2 min environ.
- Durée d'utilisation du mélange : 20 minutes.
- Délai d'ouverture au passage : 2 à 4 heures.

EPAISSEURS D'APPLICATION ET PREPARATION DES SUPPORTS

Support		Épaisseur d'application (mm)	Primaire	
			Dénomination	Consommation (g/m²)
Support à base de liants hydrauliques	très poreux	3 à 30	weberprim RP ou weberprim universel	150 à 250
	normalement poreux			150 à 200
	fermé			
Chape à base de sulfate de calcium *				
Carrelage			weberprim universel	100 à 125
Dalles plastiques semi-flexibles *				
Support à base de bois ou panneaux dérivés (1) *				150 à 175
Chape asphalte sablée *				100 à 125
* Supports admis en locaux P2 ou P3 non visés en locaux P4 et P4S				

CONDITIONS D'APPLICATION DES PRIMAIRES

Dénomination	Délai de séchage	Mode d'application
weberprim RP	2 h (sec au toucher)	brosse ou rouleau
weberprim universel	15 à 45 min (film translucide jaune)	rouleau

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES

Mise en oeuvre de l'enduit

Si une deuxième passe est nécessaire, l'appliquer dès que la première application est praticable (enduit encore humide). Ne pas dépasser une épaisseur totale de 30 mm pour les deux passes réunies.
Si la deuxième passe est appliquée plus de 24 heures après la première passe, il est nécessaire d'appliquer une couche de primaire weberprim RP entre les deux passes.

Locaux P4 et P4S

Seuls les supports à base de liants hydrauliques neufs et anciens remis à nu, et le carrelage existant, sont visés dans les locaux P4 et P4S.

(1) Support à base de bois ou panneaux dérivés

Calfeutrement des joints entre lames au moyen d'un mastic acrylique en respectant le temps de séchage du produit utilisé. Interposer, en périphérie et autour des poteaux, une bande en matériau compressible (mousse de polyéthylène, par exemple) d'épaisseur de 3 mm au moins.
Délai d'attente avant la pose d'un revêtement:
Revêtement plastique: 6 heures
Revêtement textile: 2 à 4 heures
Carrelage: 2 à 4 heures
Parquet: 24 heures