

CERTIFICAT

FENETRES ALUMINIUM A RUPTURE DE PONT THERMIQUE
A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES ET A SOUFFLET

FRAPPE EMOTION 2

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF220-EP5 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société FPEE INDUSTRIES
ZONE INDUSTRIELLE EST
FR-72350 BRULON

Usine de FR-72350 BRULON


le droit d'usage de la marque NF FENETRES ALUMINIUM RPT et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et ACOTHERM pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED, le règlement ACOTHERM et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 4755B-274-165 du 02 juin 2015

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.

Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf> pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



Selon Règlement ACOTHERM du 14/09/11

Conformité au DTA :

- F.P.E.E. Industries, Frappe
Sensation V2

Classement A*E*V* certifié :

- A*4 E*7B V*A2

■ Performances minimales

■ Performances maximales pouvant être atteintes

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :



ou



Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Ce certificat comporte 6 pages.

Correspondants (CSTB) :

Laurent DOFFIN
Aymeric BABIN
Tél. : 01 64 68 84 58
Fax : 01 64 68 85 36
E-mail : NF220@cstb.fr

Pour le CSTB
Le Directeur Technique



Charles BALOCHE

FABRICATIONS CERTIFIEES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIE CSTB CERTIFIED, NF et ACOTHERM ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 274 - 165

1. MARQUE CERTIFIE CSTB CERTIFIED

1.1 Profilés

Conformes à ceux définis dans le Document Technique d'Application (DTA) :

- F.P.E.E. Industries, Frappe Sensation V2.

1.2 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1200 Pa.

1.3 Quincaillerie

- Crémones: FAPIM (Synchro)
- Organes de rotation: FAPIM (Synchro)

2. MARQUE NF

2.1 Entrées d'air certifiées

Les entrées d'air mises en œuvre doivent être certifiées NF 205 « Ventilation Mécanique Contrôlée » ou CSTBat 35 « ventilation hygroréglable » et avoir les performances acoustiques suivantes :

$$D_{n,e,w} + C_{tr} \geq 36 \text{ dB (Type EA1);}$$

Les usinages des entailles des profilés destinés à recevoir les entrées d'air doivent être effectués selon les prescriptions du *Cahier du CSTB n°3376* (octobre 2001) ou du DTA.

2.2 Fenêtres

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés et dans des situations pour lesquelles la **méthode A** de l'essai d'étanchéité à l'eau et/ou la **classe 3** pour l'essai de résistance au vent ne sont pas requises.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.

DIMENSIONS MAXIMALES DES FENÊTRES CERTIFIÉES POUR UN CLASSEMENT A*4 E*7B V*A2		
à 1 vantail		
<p><i>à soufflet</i></p>	<p><i>oscillo-battant</i></p>	<p><i>à la française ou oscillo-battant</i></p>
<p>à 2 vantaux</p> <p><i>à la française ou oscillo-battants</i></p>	<p>à 3 vantaux</p> <p><i>à la française ou oscillo-battants</i></p>	
Les valeurs entre parenthèses correspondent à la largeur minimale du battement		
Ces performances certifiées peuvent être étendues à des fenêtres dont la surface est inférieure ou égale à 1,5 fois la surface de base		

3. MARQUE ACOTHERM

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique ne vaut que pour les fenêtres équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques.

Dans le cas de fenêtres équipées d'entrée d'air, le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique tient compte de l'influence du dispositif d'entrée d'air certifié incorporé en usine ou mis en place durant le chantier.

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique est sans valeur pour les fenêtres auxquelles un dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine hormis le cas des éléments déjà certifiés.

La hauteur limite entre une fenêtre (F) et une porte-fenêtre (PF) est fixée à 1,85 m.

Les caractéristiques ACOTHERM sont valables uniquement pour les fenêtres certifiées au paragraphe précédent et décrites ci-dessous.

3.1 Acoustique

Type	AC ($R_{A, tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC1 (26dB)	4/20/4	Type EA1	Sans
	AC1 (28dB)	4/20/4	Sans	Sans
	AC1 (F:32dB)	6/18/4	Sans	Sans
	AC2 (PF:33dB)	6/18/4	Sans	Sans
	AC2 (33dB)	8/16/4 44.2/16/4	Sans	Sans
	AC2 (33dB)	10/14/4	Sans	Sans
	AC3 (36dB)	44.2 $acou$ /12/8	Sans	Sans
	AC3 (36dB)	44.2 $acou$ /10/10	Sans	Sans

3.2 Thermique

3.21 Définition du vitrage

3.211 Emissivité de la couche égale à 0.03

Ug (W/(m².K))	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,8	44.2/10/10	$\varepsilon = 0,03$	air	-
1,6	44.2/12/8		air	-
1,4	44.2/10/10		argon	85% ou 90%
1,4	4/20/4 10/14/4 6/18/4 8/16/4		air	-
1,3	44.2/12/8		argon	85% ou 90%
1,3	44.2/16/4		air	-
1,1	44.2/16/4 8/16/4		argon	85% ou 90%
1,1	4/20/4 10/14/4 6/18/4		argon	90%

3.22 Ouverture à la Française et Oscillo-battante

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m ² .K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m ² .K))	Type intercalaire
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th7	2,1	sans	1,8	(1)
	Th8	1,9	sans	1,6	(1)
		1,9	sans	1,8	(2) / (3)
	Th9	1,8	sans	1,4	(1)
		1,8	sans	1,6	(2)
		1,7	sans	1,3	(1)
		1,7	sans	1,6	(3)
	Th10	F:1,6	sans	1,1	(1)
		F:1,6	sans	1,3	(2)
		1,6	sans	1,4	(2) / (3)
		PF:1,5	sans	1,1	(1)
		1,5	sans	1,3	(3)
		PF:1,5	sans	1,3	(2)
	Th11	F:1,4	sans	1,1	(3)
		1,4	sans	1,1	(2)
	Th12	PF:1,3	sans	1,1	(3)

- (1) intercalaire aluminium,
(2) intercalaire TGI Spacer (TECHNOFORM),
(3) intercalaire SGG Swisspacer V (feuilles inox) (SAINT GOBAIN GLASS INSULATION).