

CERTIFICAT

FENETRES PVC
A LA FRANCAISE, OSCILLO-BATTANTES ET A SOUFFLET

TOSCANE - ANDALOUSIE

Le CSTB atteste que les produits, mentionnés en annexe, sont conformes à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification NF220-EP5 en vigueur, après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision notifiée par le CSTB, AFNOR Certification et le CSTB accordent respectivement à :

La société **GAUTHIER**
 LES FANGEAS
 FR-43370- SOLIGNAC SUR LOIRE


Usine de **FR-43370- SOLIGNAC SUR LOIRE**

le droit d'usage de la marque NF FENETRES PVC et de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED et ACOTHERM pour les produits objets de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les règles générales de la marque NF, les exigences générales de la marque CERTIFIE CSTB CERTIFIED, le règlement ACOTHERM et le référentiel mentionné ci-dessus.

Décision d'admission n° 4916-251-117 du 3 juillet 2017

Sauf retrait, suspension ou modification, ce certificat est valide.
Le certificat en vigueur peut être consulté à l'adresse suivante : <http://www.cstb.fr/listes/NF220.pdf>
pour en vérifier sa validité.

CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES



Conformité au DTA :
- Schüco Polymer Technologies
KG, Schüco Corona CT 70

Classement A*E*V* certifié :
- A*4 E*7B V*A3

■ Performances minimales
■ Performances maximales pouvant être atteintes

Selon Règlement ACOTHERM du 01/01/16

Les produits bénéficiant du présent certificat doivent comporter, en sortie d'usine, sur la **traverse haute du dormant** : les marques, les références de marquage ainsi que les classements attribués, selon les modèles ci-dessous :

251-117 **NF** CERTIFIÉ **CSTB** CERTIFIED
FENETRES PVC **A*4 E*7B V*A3**

OU

251-117 **NF** CERTIFIÉ **CSTB** CERTIFIED **AC x Th y**
FENETRES PVC **A*4 E*7B V*A3** **Acotherm**

x et y selon tableaux ACOTHERM

Les produits certifiés doivent obligatoirement, en sortie d'usine, intégrer les profilés assujettis au dormant tels que pièces d'appui, élargisseurs, fourrures d'épaisseur.

Ce certificat comporte 8 pages.

Correspondants (CSTB) :

Laurent DOFFIN
Aymeric BABIN

Tél. : 01 64 68 84 45

E-mail : NF220@cstb.fr

Pour le CSTB
Pour le Directeur Technique
Yannick Lemoigne
Yannick LEMOIGNE

FABRICATIONS CERTIFIÉES

Cette fiche précise les modèles de fenêtres et portes-fenêtres certifiées et leurs classements. Seules les fenêtres et portes-fenêtres conformes à la description et de dimensions au plus égales à celles indiquées ci-dessous doivent comporter les marques CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED, NF et ACOTHERM ainsi que les classements attribués.

Les produits sont identifiés par le numéro de marquage : 251 - 117

1. MARQUE CERTIFIÉ CSTB CERTIFIED

1.1 Profilés

Conformes à ceux définis dans le Document Technique d'Application (DTA) :

- Schüco Polymer Technologies KG, Schüco Corona CT 70, profils ouvrant à 5 chambres.

1.2 Vitrages isolants certifiés

L'épaisseur des vitrages est calculée selon les cas :

- si le site est connu, à partir de la pression du vent telle que définie dans le NF DTU 39 P4 ;
- si le site n'est pas connu, à partir de la pression du vent de 1800 Pa.

1.3 Quincaillerie

- Crémones: MACO,
- Organes de rotation : MACO, SFS intec.

1.4 Renforts

Selon les dispositions prévues par le gammiste.

1.5 Usinages d'équilibrages de pression

Toutes les dispositions du DTA sont reprises par le fabricant et complétées par des perçages verticaux de Ø8 pour les sorties de la chambre dormant-ouvrant.

2. MARQUE NF

2.1 Entrées d'air certifiées

Les entrées d'air mises en œuvre doivent être certifiées NF 205 « Ventilation Mécanique Contrôlée » ou CSTBat 35 « Ventilation Hygroréglable » et avoir les performances acoustiques suivantes :

$$D_{n,e,w} + C_{tr} \geq 36 \text{ dB (Type EA1);}$$


Les usinages des entailles des profilés destinés à recevoir les entrées d'air doivent être effectués selon les prescriptions du *Cahier du CSTB n°3376* (octobre 2001).

2.2 Fenêtres sans allège

Les fenêtres sont conçues pour satisfaire aux exigences prévues par le document FD DTU 36.5 P3, dans la limite des niveaux de classement certifiés et dans des situations pour lesquelles la **méthode A** de l'essai d'étanchéité à l'eau et/ou la **classe 3** pour l'essai de résistance au vent ne sont pas requises.

Les caractéristiques sont certifiées pour des fenêtres de dimensions :

- tableau pour des mises en œuvre en neuf ;
- passage pour des mises en œuvre en réhabilitation sur anciens dormants.



3. MARQUE ACOTHERM

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique ne vaut que pour les fenêtres équipées en usine conformément aux rapports d'essais acoustiques.

Dans le cas de fenêtres équipées d'entrée d'air, le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique tient compte de l'influence du dispositif d'entrée d'air certifié incorporé en usine ou mis en place durant le chantier.

Le niveau certifié de la performance d'affaiblissement acoustique est sans valeur pour les fenêtres auxquelles un dispositif traversant est incorporé après leur sortie d'usine hormis le cas des éléments déjà certifiés.

La hauteur limite entre une fenêtre (F) et une porte-fenêtre (PF) est fixée à 1,85 m.

Les caractéristiques ACOTHERM sont valables uniquement pour les fenêtres certifiées au paragraphe précédent et décrites ci-dessous.

3.1 Acoustique

Type	AC ($R_{A, tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC1 (26dB)	4/x/4 $16 \leq x \leq 20$ 4/14/4/14/4	Type EA1	sans
	AC1 (29dB)	4/16/4	sans	sans
	AC1 (29dB)	4/14/4/14/4	sans	sans
	AC1 (30dB)	4/20/4	sans	sans
	AC2 (33dB)	8/16/4	sans	sans
	AC2 (34dB)	44.2/16/4 44.6/16/4	sans	sans
	AC2 (34dB)	10/16/4	sans	sans

(suite du tableau page suivante)

(suite du tableau précédent)

Type	AC ($R_{A, tr}$ en dB)	Composition vitrage	Entrée d'air	Panneau de soubassement
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	AC2 (PF:35dB)	44.2acou/16/4	sans	sans
	AC3 (F:36dB)	44.2acou/16/4	sans	sans
	AC3 (PF:39dB)	44.2acou/18/10	sans	sans
	AC4 (F:40dB)	44.2acou/18/10	sans	sans

3.2 Thermique

3.21 Définition du vitrage

3.211 Emissivité de la couche égale à 0,03

Ug ($W/(m^2.K)$)	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,1	4/16/4 8/16/4 10/16/4 44.2/16/4 44.6/16/4	$\epsilon = 0,03$	argon	85% ou 90%
F:1,1*	44.2acou/16/4		argon	85% ou 90%
1,1*	44.2/18/10		argon	85% ou 90%
1,1	4/20/4		argon	90%
0,7	4/14/4/14/4		argon	85%

* : désigne des fenêtres dont les performances ACOTHERM sont obtenues par renforcement total du produit

3.212 *Emissivité de la couche égale à 0.02*

Ug (W/(m².K))	Composition vitrage	Couche faiblement émissive	Type de remplissage	Taux de remplissage
1,1	4/16/4 4/20/4 8/16/4 10/16/4 44.2/16/4 44.6/16/4	$\varepsilon = 0,02$	argon	85% ou 90%
F:1,1*	44.2acou/16/4		argon	85% ou 90%
1,1*	44.2/18/10		argon	85% ou 90%
0,6	4/14/4/14/4		argon	85%

* : désigne des fenêtres dont les performances ACOTHERM sont obtenues par renforcement total du produit.

3.22 Ouverture à la Française (renforcement selon gammiste)

Type	Définition fenêtre			Vitrages utilisés	
	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte-fenêtre : - à la française - à soufflet	Th11	1,4	sans	1,1	(1)
	Th12	1,3	sans	1,1	(2) / (3)
	Th13	F:1,2	sans	0,6	(1)
		1,2	sans	0,7	(1)
	Th14	PF:1,1	sans	0,6	(1)
		1,1	sans	0,7	(2)
	Th15	1,0	sans	0,7	(3)
		F:1,0 PF:0,99	sans	0,6	(2)
		F:0,96 PF:0,95	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur TGI®-Spacer M (Technoform Glass Insulation Italia srl),

(3) espaceur SWISSPACER ULTIMATE (SAINT GOBAIN GLASS France).

3.23 Ouverture Oscillo Battante (renforcement selon gammiste)

Définition fenêtre				Vitrages utilisés	
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - oscillo-battante	Th10	F:1,5	sans	1,1	(1)
	Th11	F:1,4	sans	1,1	(2)
		PF:1,4	sans	1,1	(1)
	Th12	1,3	sans	1,1	(3)
		PF:1,3	sans	1,1	(2)
	Th13	F:1,2	sans	0,6	(1)
		1,2	sans	0,7	(1)
	Th14	PF:1,1	sans	0,6	(1)
		1,1	sans	0,7	(2)
	Th15	1,0	sans	0,7	(3)
		F:1,0 PF:0,99	sans	0,6	(2)
		F:0,96 PF:0,95	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur TGI®-Spacer M (Technoform Glass Insulation Italia srl),

(3) espaceur SWISSPACER ULTIMATE (SAINT GOBAIN GLASS France).

3.24 Renforcement total

Définition fenêtre			Vitrages utilisés		
Type	Th	Uw (W/(m².K))	Panneau de soubassement	Ug (W/(m².K))	Type espaceur
Fenêtre et porte- fenêtre : - à la française - oscillo-battante - à soufflet	Th10	F:1,5	sans	1,1 / 1,1*	(1)
	Th11	F:1,4	sans	1,1 / 1,1*	(2) / (3)
		PF:1,4	sans	1,1 / 1,1*	(1)
	Th12	PF:1,3	sans	1,1 / 1,1*	(2) / (3)
	Th13	F:1,2	sans	0,6	(1)
		1,2	sans	0,7	(1)
	Th14	PF:1,1	sans	0,6	(1)
		1,1	sans	0,7	(2) / (3)
	Th15	1,0	sans	0,6	(2)
		F:0,99 PF:0,98	sans	0,6	(3)

(1) espaceur aluminium,

(2) espaceur TGI®-Spacer M (Technoform Glass Insulation Italia srl),

(3) espaceur SWISSPACER ULTIMATE (SAINT GOBAIN GLASS France).